ООО «ЛенВодоканал»
353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская , ул. Набережная, 62, тел/факс 8(86145) 7-26-11
Производственная лаборатория Водозабора

Свидетельство о состоянии измерений в
в лаборатории № 106
выдано 11 июля 2021г Обществом с ограниченной
ответственностью «Феррата»
(ООО «Феррата»).
Действительно до 11 июля 2024 года

353740
Краснодарский край
Ленинградский район
ст. Ленинградская
ул. Школьная,142А
т. 7-08-01

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1304

от 21 июля 2023 г

1.Наименование предприятия , организации (заказчик):ООО «ЛенВодоканал»
2.Юридический адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул.Набережная 62
3.Наименование образца (пробы) : вода питьевая
4.Место отбора: Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый
водонапорная башня СТФ
5.Условия отбора, доставки.
Дата и время отбора пробы: 19.07.2023 г 09 ч 10 м
Дата и время доставки в лабораторию: 19:07.2023 г 10 ч 10 м
Ф.И.О. должность: техник-лаборант Удовенко О.В.
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник
НД на отбор проб: ГОСТ 31942 -2012 « Вода.Отбор проб для микробиологического анализа.»
ГОСТ 31861-2012 « Вода.Общие требования к отбору проб»
6.Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: контроль качества питьевой воды, плановый отбор
7. Н,Д. Регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Сан ПиН 2.1.3684 -21 « Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным обьектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям , эксплуатации производственных,общественных помещений , организации и проведению санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»
8.Код образца (пробы) : 1.1304.19.07.23
2.1304.19.07.23

9.Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛР-200	№46	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370545	29.02.2024 г
2	Набор гирь Г-2-210	№ 266	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370540	29.02.2024 г
3.	РН -метр милливольтметр , рН -150 МИ	№ 0763	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370557	29.02.2024 г
4.	Спектрофотометр UNICO1201	№ WR13041305106	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370559	29.02.2024 г
5.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7311	Протокол испытаний № 45-29688-1	27.06.2025
6.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7425	Протокол испытаний № 45-29688-2	27.06.2025

Результаты испытаний.

Определяемые ингредиенты	Единицы измерения	Норматив (ПДК) не более	НД на методы испытаний	Результат анализа	
					± погрешность
I. Микробиологические показатели					
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0)°С	КОЕ /см³	не более 50	МУК 4.2.1018-012	н/о	
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100 см³	отсутствие	МУК 4.2.1018-01	н/о	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1-2000)	н/о	
Энтерококки	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018	н/о	
II. Органолептические показатели					
Запах при t=20⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	1	
Запах при t=60⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	1	
Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	1	
Цветность	град	20,00	ГОСТ 31868-2012	14,13	± 2,83
Мутность	мг/дм³	1,50	ГОСТ Р 57164-2016	0,95	± 0,19

Дата начала лабораторных испытаний: 19.07.23 г Дата окончания лабораторных испытаний: 21.07.23 г

Данный протокол лабораторных испытаний относится только к образцу, прошедшему испытания.

Протокол лабораторных испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ЛенВодоканал»

Директор ООО «ЛенВодоканал» М.В. Мамедова

Заведующая лабораторией Е.В.Чумик

ООО ЛенВодоканал Для документов ОГРН 1102470008172 ИНН 2341015473

ООО «ЛенВодоканал»
353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская , ул. Набережная, 62, тел/факс 8(86145) 7-26-11
Производственная лаборатория Водозабора

Свидетельство о состоянии измерений в
в лаборатории № 106
выдано 11 июля 2021г Обществом с ограниченной
ответственностью «Феррата»
(ООО «Феррата»).
Действительно до 11 июля 2024 года

353740
Краснодарский край
Ленинградский район
ст. Ленинградская
ул. Школьная,142А
т. 7-08-01

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1305

от 21 июля 2023 г

1.Наименование предприятия , организации (заказчик):ООО «ЛенВодоканал»
2.Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул.Набережная 62
3.Наименование образца (пробы) : вода питьевая
4.Место отбора: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, ул. Горького, 203
АО «Белое», столовая, водопроводный кран моечной
5.Условия отбора, доставки.
Дата и время отбора пробы: 19.07.2023 г 09 ч 25 м
Дата и время доставки в лабораторию: 19.07.2023 г 10 ч 10 м
Ф.И.О. должность: техник-лаборант Удовенко О.В.
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник
НД на отбор проб: ГОСТ 31942 -2012 « Вода.Отбор проб для микробиологического анализа.»
ГОСТ 31861-2012 « Вода.Общие требования к отбору проб»
6.Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: контроль качества питьевой воды, плановый отбор
7. Н,Д. Регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Сан ПиН 2.1.3684 -21
« Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным обьектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям , эксплуатации производственных,общественных помещений , организации и проведению санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»
8.Код образца (пробы) : 1.1305.19.07.23
2.1305.19.07.23

9.Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛР-200	№46	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370545	29.02.2024 г
2	Набор гирь Г-2-210	№ 266	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370540	29.02.2024 г
3.	РН -метр милливольтметр , рН -150 МИ	№ 0763	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370557	29.02.2024 г
4.	Спектрофотометр UNICO1201	№ WR13041305106	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370559	29.02.2024 г
5.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7311	Протокол испытаний № 45-29688-1	27.06.2025
6.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7425	Протокол испытаний № 45-29688-2	27.06.2025

Результаты испытаний.

Определяемые ингредиенты	Единицы измерения	Норматив (ПДК) не более	НД на методы испытаний	Результат анализа	
					± погрешность
I. Микробиологические показатели					
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0)°С	КОЕ /см³	не более 50	МУК 4.2.1018-012	н/о	
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100 см³	отсутствие	МУК 4.2.1018-01	н/о	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1-2000)	н/о	
Энтерококки	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018	н/о	
II. Органолептические показатели					
Запах при t=20⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Запах при t=60⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Цветность	град	20,00	ГОСТ 31868-2012	14,35	± 2,87
Мутность	мг/дм³	1,50	ГОСТ Р 57164-2016	1,00	± 0,20

Дата начала лабораторных испытаний: 19.07.23 г Дата окончания лабораторных испытаний: 21.07.23 г

Данный протокол лабораторных испытаний относится только к образцу, прошедшему испытания.

Протокол лабораторных испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ЛенВодоканал»

Для документов

Директор ООО «ЛенВодоканал» М.В. Мамедова

Заведующая лабораторией Е.В.Чумик

ООО «ЛенВодоканал»
353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская , ул. Набережная, 62, тел/факс 8(86145) 7-26-11
Производственная лаборатория Водозабора

Свидетельство о состоянии измерений в
в лаборатории № 106
выдано 11 июля 2021г Обществом с ограниченной
ответственностью «Феррата»
(ООО «Феррата»).
Действительно до 11 июля 2024 года

353740
Краснодарский край
Ленинградский район
ст. Ленинградская
ул. Школьная,142А
т. 7-08-01

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1306

от 21 июля 2023 г

1.Наименование предприятия , организации (заказчик):ООО «ЛенВодоканал»
2.Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул.Набережная 62
3.Наименование образца (пробы) : вода питьевая
4.Место отбора: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, ул. Северная, 3, водопроводная колонка домовладения
5.Условия отбора, доставки.
Дата и время отбора пробы: 19.07.2023 г 09 ч 40 м
Дата и время доставки в лабораторию: 19.07.2023 г 10 ч 10 м
Ф.И.О. должность: техник-лаборант Удовенко О.В.
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник
НД на отбор проб: ГОСТ 31942 -2012 « Вода.Отбор проб для микробиологического анализа.»
ГОСТ 31861-2012 « Вода.Общие требования к отбору проб»
6.Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: контроль качества питьевой воды, плановый отбор
7. Н,Д. Регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Сан ПиН 2.1.3684 -21 « Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным обьектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям , эксплуатации производственных,общественных помещений , организации и проведению санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»
8.Код образца (пробы) : 1.1306.19.07.23
2.1306.19.07.23

9.Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛР-200	№46	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370545	29.02.2024 г
2	Набор гирь Г-2-210	№ 266	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370540	29.02.2024 г
3.	РН -метр милливольтметр , рН -150 МИ	№ 0763	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370557	29.02.2024 г
4.	Спектрофотометр UNICO1201	№ WR13041305106	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370559	29.02.2024 г
5.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7311	Протокол испытаний № 45-29688-1	27.06.2025
6.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7425	Протокол испытаний № 45-29688-2	27.06.2025

Результаты испытаний.

Определяемые ингредиенты	Единицы измерения	Норматив (ПДК) не более	НД на методы испытаний	Результат анализа	
					± погрешность
I. Микробиологические показатели					
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0)°С	КОЕ /см³	не более 50	МУК 4.2.1018-012	н/о	
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100 см³	отсутствие	МУК 4.2.1018-01	н/о	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1-2000)	н/о	
Энтерококки	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018	н/о	
II. Органолептические показатели					
Запах при t=20⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Запах при t=60⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	1	
Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Цветность	град	20,00	ГОСТ 31868-2012	12,17	± 2,43
Мутность	мг/дм³	1,50	ГОСТ Р 57164-2016	0,47	± 0,09

Дата начала лабораторных испытаний: 19.07.23 г Дата окончания лабораторных испытаний: 21.07.23 г

Данный протокол лабораторных испытаний относится только к образцу, прошедшему испытания.

Протокол лабораторных испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ЛенВодоканал»

Директор ООО «ЛенВодоканал» М.В. Мамедова

Заведующая лабораторией Е.В.Чумик

ООО «ЛенВодоканал»
353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская , ул. Набережная, 62, тел/факс 8(86145) 7-26-11
Производственная лаборатория Водозабора

Свидетельство о состоянии измерений в
в лаборатории № 106
выдано 11 июля 2021г Обществом с ограниченной
ответственностью «Феррата»
(ООО «Феррата»).
Действительно до 11 июля 2024 года

353740
Краснодарский край
Ленинградский район
ст. Ленинградская
ул. Школьная,142А
т. 7-08-01

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1424

от 10 августа 2023 г

1.Наименование предприятия , организации (заказчик):ООО «ЛенВодоканал»
2.Юридический адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул.Набережная 62
3.Наименование образца (пробы) : вода питьевая
4.Место отбора: Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый
водонапорная башня СТФ
5.Условия отбора, доставки.
Дата и время отбора пробы: 08.08.2023 г 09 ч 15 м
Дата и время доставки в лабораторию: 08.08.2023 г 10 ч 43 м
Ф.И.О. должность: техник-лаборант Удовенко О.В.
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник
НД на отбор проб: ГОСТ 31942 -2012 « Вода.Отбор проб для микробиологического анализа.»
ГОСТ 31861-2012 « Вода.Общие требования к отбору проб»
6.Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: контроль качества питьевой воды, плановый отбор
7. Н,Д. Регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Сан ПиН 2.1.3684 -21 « Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным обьектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям , эксплуатации производственных,общественных помещений , организации и проведению санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»
8.Код образца (пробы) : 1.1424.08.08.23
2.1424.08.08.23

9.Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛР-200	№46	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370545	29.02.2024 г
2	Набор гирь Г-2-210	№ 266	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370540	29.02.2024 г
3.	РН -метр милливольтметр , рН -150 МИ	№ 0763	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370557	29.02.2024 г
4.	Спектрофотометр UNICO1201	№ WR13041305106	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370559	29.02.2024 г
5.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7311	Протокол испытаний № 45-29688-1	27.06.2025
6.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7425	Протокол испытаний № 45-29688-2	27.06.2025

Результаты испытаний.

Определяемые ингредиенты	Единицы измерения	Норматив (ПДК) не более	НД на методы испытаний	Результат анализа	
					± погрешнос
I. Микробиологические показатели					
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0)°С	КОЕ /см³	не более 50	МУК 4.2.1018-012	н/о	
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100 см³	отсутствие	МУК 4.2.1018-01	н/о	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1-2000)	н/о	
Энтерококки	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018	н/о	
II. Органолептические показатели					
Запах при t=20⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Запах при t=60⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	1	
Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	1	
Цветность	град	20,00	ГОСТ 31868-2012	14,78	± 2,96
Мутность	мг/дм³	1,50	ГОСТ Р 57164-2016	0,42	± 0,08

Дата начала лабораторных испытаний: 08.08.23 г Дата окончания лабораторных испытаний: 10.08.23 г

Данный протокол лабораторных испытаний относится только к образцу, прошедшему испытания.

Протокол лабораторных испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ЛенВодоканал»

Директор ООО «ЛенВодоканал» М.В. Мамедова

Заведующая лабораторией Е.В.Чумик

ООО «ЛенВодоканал»

353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская , ул. Набережная, 62, тел/факс 8(86145) 7-26-11

Производственная лаборатория Водозабора

Свидетельство о состоянии измерений в
в лаборатории № 106
выдано 11 июля 2021г Обществом с ограниченной
ответственностью «Феррата»
(ООО «Феррата»).
Действительно до 11 июля 2024 года

353740
Краснодарский край
Ленинградский район
ст. Ленинградская
ул. Школьная,142А
т. 7-08-01

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1425

от 10 августа 2023 г

1.Наименование предприятия , организации (заказчик):ООО «ЛенВодоканал»
2.Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул.Набережная 62
3.Наименование образца (пробы) : вода питьевая
4.Место отбора: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, ул. Горького, 203
АО «Белое», столовая, водопроводный кран моечной
5.Условия отбора, доставки.
Дата и время отбора пробы: 08.08.2023 г 09 ч 30 м
Дата и время доставки в лабораторию: 08.08.2023 г 10 ч 43 м
Ф.И.О. должность: техник-лаборант Удовенко О.В.
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник
НД на отбор проб: ГОСТ 31942 -2012 « Вода.Отбор проб для микробиологического анализа.»
ГОСТ 31861-2012 « Вода.Общие требования к отбору проб»
6.Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: контроль качества питьевой воды, плановый отбор
7. Н,Д. Регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Сан ПиН 2.1.3684 -21
« Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным обьектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям , эксплуатации производственных,общественных помещений , организации и проведению санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»
8.Код образца (пробы) : 1.1425.08.08.23
2.1425.08.08.23

9.Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛР-200	№46	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370545	29.02.2024 г
2	Набор гирь Г-2-210	№ 266	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370540	29.02.2024 г
3.	РН -метр милливольтметр , рН -150 МИ	№ 0763	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370557	29.02.2024 г
4.	Спектрофотометр UNICO1201	№ WR13041305106	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370559	29.02.2024 г
5.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7311	Протокол испытаний № 45-29688-1	27.06.2025
6.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7425	Протокол испытаний № 45-29688-2	27.06.2025

Результаты испытаний.

Определяемые ингредиенты	Единицы измерения	Норматив (ПДК) не более	НД на методы испытаний	Результат анализа	
					± погрешность
I. Микробиологические показатели					
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0)°С	КОЕ /см³	не более 50	МУК 4.2.1018-012	н/о	
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100 см³	отсутствие	МУК 4.2.1018-01	н/о	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1-2000)	н/о	
Энтерококки	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018	н/о	
II. Органолептические показатели					
Запах при t=20⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Запах при t=60⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Цветность	град	20,00	ГОСТ 31868-2012	16,30	± 3,26
Мутность	мг/дм³	1,50	ГОСТ Р 57164-2016	0,37	± 0,07

Дата начала лабораторных испытаний: 08.08.23 г Дата окончания лабораторных испытаний: 10.08.23 г

Данный протокол лабораторных испытаний относится только к образцу, прошедшему испытания.

Протокол лабораторных испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ЛенВодоканал»

Директор ООО «ЛенВодоканал» М.В. Мамедова

Заведующая лабораторией Е.В.Чумик

ООО «ЛенВодоканал»
353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская , ул. Набережная, 62, тел/факс 8(86145) 7-26-11
Производственная лаборатория Водозабора

Свидетельство о состоянии измерений в
в лаборатории № 106
выдано 11 июля 2021г Обществом с ограниченной
ответственностью «Феррата»
(ООО «Феррата»).
Действительно до 11 июля 2024 года

353740
Краснодарский край
Ленинградский район
ст. Ленинградская
ул. Школьная,142А
т. 7-08-01

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1426

от 10 августа 2023 г

1.Наименование предприятия , организации (заказчик):ООО «ЛенВодоканал»
2.Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул.Набережная 62
3.Наименование образца (пробы) : вода питьевая
4.Место отбора: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, ул. Северная, 3, водопроводная колонка домовладения
5.Условия отбора, доставки.
Дата и время отбора пробы: 08.08.2023 г 09 ч 45 м
Дата и время доставки в лабораторию: 08.08.2023 г 10 ч 43 м
Ф.И.О. должность: техник-лаборант Удовенко О.В.
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник
НД на отбор проб: ГОСТ 31942 -2012 « Вода.Отбор проб для микробиологического анализа.»
ГОСТ 31861-2012 « Вода.Общие требования к отбору проб»
6.Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: контроль качества питьевой воды, плановый отбор
7. Н,Д. Регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Сан ПиН 2.1.3684 -21 « Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным обьектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям , эксплуатации производственных,общественных помещений , организации и проведению санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»
8.Код образца (пробы) : 1.1426.08.08.23
2.1426.08.08.23

9.Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛР-200	№46	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370545	29.02.2024 г
2	Набор гирь Г-2-210	№ 266	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370540	29.02.2024 г
3.	PH -метр милливольтметр , pH -150 МИ	№ 0763	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370557	29.02.2024 г
4.	Спектрофотометр UNICO1201	№ WR13041305106	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370559	29.02.2024 г
5.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7311	Протокол испытаний № 45-29688-1	27.06.2025
6.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7425	Протокол испытаний № 45-29688-2	27.06.2025

Результаты испытаний.

Определяемые ингредиенты	Единицы измерения	Норматив (ПДК) не более	НД на методы испытаний	Результат анализ	
					± погрешн
I. Микробиологические показатели					
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0)°С	КОЕ /см³	не более 50	МУК 4.2.1018-012	н/о	
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100 см³	отсутствие	МУК 4.2.1018-01	н/о	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1-2000)	н/о	
Энтерококки	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018	н/о	
II. Органолептические показатели					
Запах при t=20⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Запах при t=60⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Цветность	град	20,00	ГОСТ 31868-2012	17,83	± 3,57
Мутность	мг/дм³	1,50	ГОСТ Р 57164-2016	0,69	± 0,14

Дата начала лабораторных испытаний: 08.08.23 г Дата окончания лабораторных испытаний: 10.08.23 г

Данный протокол лабораторных испытаний относится только к образцу, прошедшему испытания.

Протокол лабораторных испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ЛенВодоканал»

Директор ООО «ЛенВодоканал» М.В. Мамедова

Заведующая лабораторией Е.В.Чумик

ООО «ЛенВодоканал»
353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская , ул. Набережная, 62, тел/факс 8(86145) 7-26-11
Производственная лаборатория Водозабора

Свидетельство о состоянии измерений в
в лаборатории № 106
выдано 11 июля 2021г Обществом с ограниченной
ответственностью «Феррата»
(ООО «Феррата»).
Действительно до 11 июля 2024 года

353740
Краснодарский край
Ленинградский район
ст. Ленинградская
ул. Школьная,142А
т. 7-08-01

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1616

от 13 сентября 2023 г

1.Наименование предприятия , организации (заказчик):ООО «ЛенВодоканал»
2.Юридический адрес: Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул.Набережная 62
3.Наименование образца (пробы) : вода питьевая
4.Место отбора: Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый
водонапорная башня СТФ
5.Условия отбора, доставки.
Дата и время отбора пробы: 11.09.2023 г 09 ч 15 м
Дата и время доставки в лабораторию: 11.09.2023 г 10 ч 15 м
Ф.И.О. должность: техник-лаборант Удовенко О.В.
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник
НД на отбор проб: ГОСТ 31942 -2012 « Вода.Отбор проб для микробиологического анализа.»
ГОСТ 31861-2012 « Вода.Общие требования к отбору проб»
6.Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: контроль качества питьевой воды, плановый отбор
7. Н,Д. Регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Сан ПиН 2.1.3684 -21
« Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным обьектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям , эксплуатации производственных,общественных помещений , организации и проведению санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»
8.Код образца (пробы) : 1.1616.11.09.23
2.1616.11.09.23

9.Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛР-200	№46	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370545	29.02.2024 г
2	Набор гирь Г-2-210	№ 266	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370540	29.02.2024 г
3.	РН -метр милливольтметр , рН -150 МИ	№ 0763	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370557	29.02.2024 г
4.	Спектрофотометр UNICO1201	№ WR13041305106	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370559	29.02.2024 г
5.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7311	Протокол испытаний № 45-29688-1	27.06.2025
6.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7425	Протокол испытаний № 45-29688-2	27.06.2025

Результаты испытаний.

Определяемые ингредиенты	Единицы измерения	Норматив (ПДК) не более	НД на методы испытаний	Результат анализа	
					± погрешност
I. Микробиологические показатели					
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0)°С	КОЕ /см³	не более 50	МУК 4.2.1018-012	н/о	
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100 см³	отсутствие	МУК 4.2.1018-01	н/о	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1-2000)	н/о	
Энтерококки	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018	н/о	
II. Органолептические показатели					
Запах при t=20⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Запах при t=60⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	1	
Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	1	
Цветность	град	20,00	ГОСТ 31868-2012	15,43	± 3,09
Мутность	мг/дм³	1,50	ГОСТ Р 57164-2016	0,53	± 0,11

Дата начала лабораторных испытаний: 11.09.23 г Дата окончания лабораторных испытаний: 13.09.23 г

Данный протокол лабораторных испытаний относится только к образцу, прошедшему испытания.

Протокол лабораторных испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ЛенВодоканал»

Директор ООО «ЛенВодоканал» М.В. Мамедова

Заведующая лабораторией Е.В.Чумик

ООО «ЛенВодоканал»
353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская , ул. Набережная, 62, тел/факс 8(86145) 7-26-11
Производственная лаборатория Водозабора

Свидетельство о состоянии измерений в
в лаборатории № 106
выдано 11 июля 2021г Обществом с ограниченной
ответственностью «Феррата»
(ООО «Феррата»).
Действительно до 11 июля 2024 года

353740
Краснодарский край
Ленинградский район
ст. Ленинградская
ул. Школьная,142А
т. 7-08-01

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1617

от 13 сентября 2023 г

1.Наименование предприятия , организации (заказчик):ООО «ЛенВодоканал»
2.Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул.Набережная 62
3.Наименование образца (пробы) : вода питьевая
4.Место отбора: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, ул. Горького, 203
АО «Белое», столовая, водопроводный кран моечной
5.Условия отбора, доставки.
Дата и время отбора пробы: 11.09.2023 г 09 ч 30 м
Дата и время доставки в лабораторию: 11.09.2023 г 10 ч 15 м
Ф.И.О. должность: техник-лаборант Удовенко О.В.
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник
НД на отбор проб: ГОСТ 31942 -2012 « Вода.Отбор проб для микробиологического анализа.»
ГОСТ 31861-2012 « Вода.Общие требования к отбору проб»
6.Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: контроль качества питьевой воды, плановый отбор
7. Н,Д. Регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Сан ПиН 2.1.3684 -21 « Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным обьектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям , эксплуатации производственных,общественных помещений , организации и проведению санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»
8.Код образца (пробы) : 1.1617.11.09.23
2.1617.11.09.23

9.Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛР-200	№46	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370545	29.02.2024 г
2	Набор гирь Г-2-210	№ 266	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370540	29.02.2024 г
3.	РН -метр милливольтметр , рН -150 МИ	№ 0763	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370557	29.02.2024 г
4.	Спектрофотометр UNICO1201	№ WR13041305106	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370559	29.02.2024 г
5.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7311	Протокол испытаний № 45-29688-1	27.06.2025
6.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7425	Протокол испытаний № 45-29688-2	27.06.2025

Результаты испытаний.

Определяемые ингредиенты	Единицы измерения	Норматив (ПДК) не более	НД на методы испытаний	Результат анализа	
					± погрешно
I. Микробиологические показатели					
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0)ºС	КОЕ /см³	не более 50	МУК 4.2.1018-012	н/о	
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100 см³	отсутствие	МУК 4.2.1018-01	н/о	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1-2000)	н/о	
Энтерококки	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018	н/о	
II. Органолептические показатели					
Запах при t=20⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Запах при t=60⁰	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Цветность	град	20,00	ГОСТ 31868-2012	16,52	± 3,30
Мутность	мг/дм³	1,50	ГОСТ Р 57164-2016	0,69	± 0,14

Дата начала лабораторных испытаний: 11.09.23 г Дата окончания лабораторных испытаний: 13.09.23 г

Данный протокол лабораторных испытаний относится только к образцу, прошедшему испытания.

Протокол лабораторных испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ЛенВодоканал»

Директор ООО «ЛенВодоканал» М.В. Мамедова

Заведующая лабораторией Е.В.Чумик

ООО «ЛенВодоканал»
353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская , ул. Набережная, 62, тел/факс 8(86145) 7-26-11
Производственная лаборатория Водозабора

Свидетельство о состоянии измерений в
в лаборатории № 106
выдано 11 июля 2021г Обществом с ограниченной
ответственностью «Феррата»
(ООО «Феррата»).
Действительно до 11 июля 2024 года

353740
Краснодарский край
Ленинградский район
ст. Ленинградская
ул. Школьная,142А
т. 7-08-01

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1618

от 13 сентября 2023 г

1.Наименование предприятия , организации (заказчик):ООО «ЛенВодоканал»
2.Юридический адрес: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ст.Ленинградская, ул.Набережная 62
3.Наименование образца (пробы) : вода питьевая
4.Место отбора: Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, х. Белый, ул. Горького, 203
АО «Белое», столовая, водопроводный кран моечной
5.Условия отбора, доставки.
Дата и время отбора пробы: 11.09.2023 г 09 ч 45 м
Дата и время доставки в лабораторию: 11.09.2023 г 10 ч 15 м
Ф.И.О. должность: техник-лаборант Удовенко О.В.
Условия доставки: автотранспорт, сумка холодильник
НД на отбор проб: ГОСТ 31942 -2012 « Вода.Отбор проб для микробиологического анализа.»
ГОСТ 31861-2012 « Вода.Общие требования к отбору проб»
6.Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: контроль качества питьевой воды, плановый отбор
7. Н,Д. Регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: Сан ПиН 2.1.3684 -21 « Санитарно -эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным обьектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению , атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям , эксплуатации производственных,общественных помещений , организации и проведению санитарно -противоэпидемических (профилактических) мероприятий.»
8.Код образца (пробы) : 1.1618.11.09.23
2.1618.11.09.23

9.Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства	Срок действия
1	Весы лабораторные ВЛР-200	№46	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370545	29.02.2024 г
2	Набор гирь Г-2-210	№ 266	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370540	29.02.2024 г
3.	РН -метр милливольтметр , рН -150 МИ	№ 0763	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370557	29.02.2024 г
4.	Спектрофотометр UNICO1201	№ WR13041305106	Свидетельство № С-АУ/01-03-2023/227370559	29.02.2024 г
5.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7311	Протокол испытаний № 45-29688-1	27.06.2025
6.	Термостат суховоздушный ТС-80 М	№ 7425	Протокол испытаний № 45-29688-2	27.06.2025

Результаты испытаний.

Определяемые ингредиенты	Единицы измерения	Норматив (ПДК) не более	НД на методы испытаний	Результат анализа	
					± погрешнос
I. Микробиологические показатели					
Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0)°С	КОЕ /см³	не более 50	МУК 4.2.1018-012	н/о	
Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/ 100 см³	отсутствие	МУК 4.2.1018-01	н/о	
Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO9308-1-2000)	н/о	
Энтерококки	КОЕ/100 см³	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018	н/о	
II. Органолептические показатели					
Запах при t=20°	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Запах при t=60°	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Привкус	балл	2	ГОСТ Р 57164-2016	0	
Цветность	град	20,00	ГОСТ 31868-2012	12,39	± 2,48
Мутность	мг/дм³	1,50	ГОСТ Р 57164-2016	0,74	± 0,15

Дата начала лабораторных испытаний: 11.09.23 г Дата окончания лабораторных испытаний: 13.09.23 г

Данный протокол лабораторных испытаний относится только к образцу, прошедшему испытания.

Протокол лабораторных испытаний не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «ЛенВодоканал»

Директор ООО «ЛенВодоканал» М.В. Мамедова

Заведующая лабораторией Е.В.Чумик